

Klimat

DIMENSIONERANDE UTMUHUSTEMPERATUR

Vinter: -18°C

Sommar: +25°C, 50 % RF (Relativ Fuktighet)

INOMHUSTEMPERATUR

+22°C (-2°C/+3°C)

Vid en utomhustemperatur vinter/sommar under/över dimensionerande tillstånd tillåts inomhustemperaturen sjunka/stiga i motsvarande grad.

LUFTFLÖDEN

Cellkontor 15 l/s pers (13 kvm/rum)

Öppna arbetsplatser 12 l/s pers (11 kvm/pers)

15 l/s pers (13 kvm/pers)

18 l/s pers (16 kvm/pers)

21 l/s pers (19 kvm/pers)

Konferensrum 10 l/s person samt forcering i större rum

Möjlighet finns att starta ventilationen utanför ordinarie kontorstid.

LUFTKVALITET

1000 ppm vid ett utomhusvärde på 400 ppm.

Material och ytskikt

LJUDKLASS VÄGGAR

Konferensrum 44 dB(A)

Täta väggar arbetsrum/grupprum 35 dB(A)

Partier mot korridor 30 dB(A)

PENTRY/KÖK

Släta målade luckor.

Klinker på golv framför pentrybänk.

2 mikrovågsugnar.

2 kyl/frys (integrerad).

1 diskmaskin (integrerad).

Eluttag, vatten och avlopp förberett under bänk för kaffemaskin,

eluttag timerstyrt för vattenkokare mm.

KONTOR/MÖTESRUM

Målade väggar, baskulör 0502-Y.

Ljudabsorbent klass A i tak.

Textilmatta, typ Edge Epoca Nordic Modular.

Kakel på väggar och klinker på golv i toaletter samt rostfria beslag.

Helglaspartier och vitlackade täta dörrar och karmar till arbetsrum och konferensrum.

FÖNSTER

Solskyddsglas

Persienner

Installationer

KYLEFFEKT

45 W/m² i genomsnitt över våningsplanet inklusive värmebelastningar från personer, maskiner, belysning och solinstrålning.

KYLKAPACITET FÖR EGNA SERVER- OCH DATARUM

5 kW per våningsplan.

REGLERING/STYRNING KYLA

Individuellt reglerbart i arbetsrum samt i zoner i öppna arbetsplatser.

LJUDNIVÅ

Högsta tillåtna ljudnivå från installationer:

35 dB(A) i cellkontor och mindre konferensrum.

38 dB(A) i större konferensrum.

40 dB(A) i öppna arbetsplatser.

45 dB(A) i övriga ytor.

ELKAPACITET

35 W/m²

KRAFT/UTTAG

Huset har ett mycket flexibelt kanalisationsystem i undertak och längs fasad för kraft, tele och datakablage. Allmänkraft respektive datakraft är kopplade till separata säkringsgrupper vilket minimerar störning på elförsörjningen till datorutrustning.

Arbetsplatser 2st 2-vägs Allmän Kraft samt 1st 2-vägs Data Kraft.

Konferensrum 2st 2-vägs Allmän Kraft samt 2st 2-vägs Data Kraft.

Korridorer Städ/service-uttag 1-vägs med avstånd max 15m.

Kopieringsrum 3st 2-vägs Allmän Kraft samt 2st 2-vägs Data Kraft.

TELEFONI & DATA

Kanalisation utgörs av stegar ovan undertak samt fönsterbänkskanalisation efter fasad för spridningsnät i Cat 6.

TV-ANTENNSYSTEM

Försörjning finns till varje våningsplan.

BELYSNING

Belysning utförs enligt AFS 2000:42 "Arbetsplatsens belysning" och "Riktlinjer och rekommendationer 1990", Ljuskultur.

300 lux medelbelysning med jämnhet 0,4 över arbetsytor med pendlade armaturer med upp och nedåttjus, 200 lux i pausyta och gångstråk med infällda armaturer, samt uttag ovan undertak i pausyta för eventuell miljöbelysning.

Konferens/mötesrum >4pers. 500 lux på bordsytan via dimmerbar pendlad armatur, infälld väggbelysning.

Konferens/mötesrum för max 4 pers. 500 lux på bordsytan via dimmerbar pendlad armatur.

